



Blitzschutzanlagen Sinnbilder

ONORM E 2970

Lightning arrester symbols

Vorbemerkung

Diese Norm enthält eine Zusammenstellung der Sinnbilder, die beim Zeichnen des Planes einer Blitzschutzanlage verwendet werden. Sind zwei Sinnbilder in der Sinnbildspalte dargestellt, so entspricht die rechte Darstellung der Draufsicht (gilt nicht für 2.5).

1. Gebäudeteile

Nr.	Sinnbild	Benennung		Bemerkung
	1	2		3
1.1.		Gebäudeumriß		
1.2.		Dachhöhen		Die Zahl im Dreieck gibt die Höhe über dem anschließenden Gelände in Metern an (z. B. First- und Traufenhöhe)
1.3.		Dachdeckung	nichtmetallisch	In die dargestellte Fläche wird die eindeutige Bezeichnung des Deckungsmaterials der Dachhaut, z. B. Strangfalzziegel, eingetragen
			metallisch unter 0,5 mm Dicke	
1.4.			metallisch 0,5 mm Dicke und darüber	
1.5.		Dachaufbauten	Rauchfang nichtmetallisch	Die Zahl neben dem Sinnbild gibt die Höhe über dem Dach in Metern an (z. B. 1,5 m)
1.6.			Rauchfang metallisch	
1.7.			Rohr, Mast nichtmetallisch	
1.8.			Rohr, Mast, Antenne metallisch	
1.9.			Dachständer	

Fortsetzung der Tabelle Seite 2

Textstellen in Kursivschrift sind nicht Inhalt der Norm.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschuß
„Blitzableiterbau“