



## Elektrische Niederspannungsanlagen – Ergänzungen zu OVE E 8101:2019 Teil 7N96: Stromversorgung von Fahrtreppen und Fahrsteige

Low-voltage electrical installations –  
Amendments to OVE E 8101:2019 –  
Part 7N96: Power supply for escalators and moving walks

Installations électriques à basse tension –  
Compléments à OVE E 8101:2019 –  
Partie 7N96: Alimentation électrique des escaliers mécaniques et des trottoirs  
roulants

---

**Medieninhaber und Hersteller:**  
OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik

**ICS** 13.260; 29.020; 29.100; 29.120; 29.130; 91.140.50

**Copyright © OVE – 2022.**  
**Alle Rechte vorbehalten!** Nachdruck oder  
Vervielfältigung, Aufnahme auf oder in sonstige Medien  
oder Datenträger nur mit Zustimmung gestattet!

**Ersatz für:** siehe nationales Vorwort

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik  
Eschenbachgasse 9, 1010 Wien  
E-Mail: [verkauf@ove.at](mailto:verkauf@ove.at)  
Internet: <http://www.ove.at>  
Webshop: [www.ove.at/webshop](http://www.ove.at/webshop)  
Tel.: +43 1 587 63 73

**zuständig** OVE/TK E  
Elektrische Niederspannungsanlagen

## Vorwort

Die in dieser Richtlinie enthaltenen Anforderungen wurden aus zeitlichen Gründen nicht in die OVE E 8101:2019 übernommen. Bei der Überarbeitung der OVE E 8101 wird dieser Teil eingearbeitet.

Der Text dieser OVE-Richtlinie ist das Ergebnis einer Normungsarbeit und wurde als ENTWURF OVE E 8101-7-7N96:2021-02-15 zur öffentlichen Stellungnahme vorgelegt und anschließend vom TK E als OVE-Richtlinie R 2000-7-7N96:2022-08-01 freigegeben.

Diese OVE-Richtlinie hat den Status eines elektrotechnischen Referenzdokuments gemäß ETG 1992. Bei ihrer Anwendung ist dieses Vorwort zu berücksichtigen.

Der Rechtsstatus dieser elektrotechnischen Referenzdokuments ist den jeweils geltenden Gesetzen oder Verordnungen zu entnehmen.

Für den Fall eines undatierten Verweises auf ein Dokument (zB Verweis auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums) bezieht sich der Verweis auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Dokuments.

Für den Fall eines datierten Verweises bezieht sich der Verweis immer auf die in Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Bei mittels Gesetz oder Verordnung verbindlich erklärten rein österreichischen elektrotechnischen Normen, verbindlich erklärten elektrotechnischen Referenzdokumenten oder kundgemachten elektrotechnischen Normen ist zu beachten:

- Hinweise auf Veröffentlichungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Normen oder Referenzdokumente. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieser Normen oder Referenzdokumente ist der durch Gesetz oder Verordnung oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu berücksichtigen.
- Die in diesen Normen enthaltenen Rechtsbelehrungen, Einleitungen, Fußnoten, Anhänge und Hinweise auf Fundstellen und andere Texte werden von der Verbindlicherklärung oder von kundgemachten Normen betreffenden Regelungen nicht erfasst.

## Erläuterungen zum Ersatzvermerk

In OVE E 8101:2019 wird im Vorwort in Tabelle I.2 beschrieben, dass für einzelne bestehende nationalen Dokumente bei CENELEC derzeit kein Harmonisierungsdokument vorliegt.

Aufgrund der durch Prüfung festgestellten Notwendigkeit von Anforderungen aus ÖVE/ÖNORM E 8001-4-96:2012 hat der OVE beschlossen die noch relevanten Abschnitte daraus in die OVE E 8101 einzuarbeiten. Dieser Teil ersetzt ÖVE/ÖNORM E 8001-4-96:2012.

## Harmonisierungsdokumente in OVE E 8101:2019

Ersetze in Tabelle I.2 die Zeilen zu ÖVE/ÖNORM E 8001-4-96:2012:

**Tabelle I.2 – Gegenüberstellung (2 von 3)**

Teile und Paragraphen von ÖVE/ÖNORM E xx bzw. ÖVE-EN xx	OVE E 8101-xx:2019	Basis-Harmonisierungsdokument für OVE E 8101-xx
E 8001-4-96:2012	-7-7N96	– <sup>e</sup>
<sup>e</sup> Für diese nationalen Dokumente liegt bei CENELEC derzeit kein Harmonisierungsdokument vor.		

## 700 Einleitung

Die Anforderungen dieses Teils ergänzen, ändern oder ersetzen bestimmte Anforderungen der anderen Teile und Abschnitte von OVE E 8101.

Die Abschnittsnummerierung der Teile 7-7xx und 7xx.AT folgen der Struktur von OVE E 8101 mit den Teilen 1, 2, 4, 5 und weiteren. Die nach „7xx.“ bzw. „7xx.AT“ aufgeführten Nummern (zB 7xx.415) entsprechen den allgemeinen Abschnittsnummerierungen von OVE E 8101 (zB Teil 4-41, Abschnitt 415), auf die jeweils Bezug genommen wird.

Fehlende Verweise auf Teile, Kapitel, Hauptabschnitte oder (Unter-)Abschnitte bedeuten, dass die entsprechenden allgemeinen Anforderungen unverändert anzuwenden sind.

Wenn zusätzliche Anforderungen oder Erläuterungen notwendig sind, die keinem (Unter-)Abschnitt in den allgemeinen Teilen oder anderen Teilen 7xx unmittelbar zugeordnet werden können, sind diese Abschnittsnummern mit 7xx.101, 7xx.102, 7xx.103 bzw. 7xx.001.AT, 7xx.002.AT usw. benannt.

Copyright OVE

## Teil 7-7N96      **Stromversorgung von Fahrtreppen und Fahrsteige**

### Inhalt

	Seite
Teil 7-7N96      Stromversorgung von Fahrtreppen und Fahrsteige.....	4
7N96.1 Anwendungsbereich.....	4
7N96.2 Begriffe .....	5
7N96.3 Bestimmung allgemeiner Merkmale.....	5
7N96.31      Zweck, Stromversorgung und Aufbau .....	5
7N96.4 Schutzmaßnahmen und Schutzvorkehrungen.....	6
7N96.41      Schutz gegen elektrischen Schlag.....	6
7N96.46      Trennen und Schalten.....	6
7N96.5 Auswahl, Montage und Installation elektrischer Betriebsmittel.....	7
7N96.52      Kabel- und Leitungsanlagen .....	7
7N96.55      Andere elektrische Betriebsmittel .....	7
Anhang 7N96.A (informativ) Kabel-/Leitungsschema für Fahrtreppen bzw. Fahrsteige – Ausführungsbeispiel.....	8
Verweisungen.....	10

### **7N96.1      Anwendungsbereich**

Dieser Teil gilt für die elektrische Anlage von Fahrtreppen und Fahrsteigen für

- a) die Stromversorgung bis zu den Eintrittsklemmen des Hauptschalters des Hauptstromkreises und den davon abhängigen Stromkreisen,  
ANMERKUNG 1      Diese abhängigen Stromkreise dienen zB der Steuerung.
- b) die Stromversorgung bis zu den Eintrittsklemmen des Schalters des Beleuchtungsstromkreises der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs und den davon abhängigen Schaltkreisen,  
ANMERKUNG 2      Diese abhängigen Stromkreise/Schaltkreise umfassen zB die Beleuchtung und Steckdosen für Wartungszwecke in den Antriebs- und Umkehrstationen und in den Betriebsräumen innerhalb der Tragkonstruktion. Dabei ist insbesondere auf die Anforderungen des Zusatzschutzes Bedacht zu nehmen.
- c) die Stromversorgung bis zum Übergabepunkt des Stromkreises für zusätzliche Stromkreise wie zB für Heizung, Balustradenbeleuchtung.
- d) die Beleuchtung im Betriebsraum außerhalb der Tragkonstruktion,
- e) die Steckdose im Betriebsraum außerhalb der Tragkonstruktion,
- f) den Schutzpotentialausgleich.

ANMERKUNG 3      Die Anwendungsgrenze kann in einer Baumusterprüfbescheinigung nach der Maschinenrichtlinie (EU-Richtlinie 2006/42/EG) und deren nationale Umsetzung in der Maschinen-Sicherheitsverordnung 2010 – MSV 2010 anders definiert sein.

Im Bereich der Fahrtreppen und Fahrsteige bzw. ab den beschriebenen Eintrittsklemmen gelten die Bestimmungen Anforderungen gemäß ÖNORM EN 115-1. Diese Anforderungen fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Teils.

Die Anforderungen dieses Teils von OVE E 8101 ergänzen, ändern oder ersetzen bestimmte Anforderungen der anderen Teile und Abschnitte von OVE E 8101.